Шишканова М. Г.

ЭП

C=RU, CN=Шишканова М. Г., E=siezskol@yandex.ru
00bd64f030b3afeba7
2021.10.16 19:28:25+04'00'

Утверждаю:
Руквоводитель межведомственной рабочей группы м.р.Богатовский
/ Акульшин С.Ю./

АНКЕТА ОБСЛЕДОВАНИЯ № 1 от «17» февраля 2021г.
ПРИОРИТЕТНОГО СОЦИАЛЬНО-ЗНАЧИМОГО ОБЪЕКТА О ЕГО ДОСТУПНОСТИ ДЛЯ ИНВАЛИДОВ И ДРУГИХ МАЛОМОБИЛЬНЫХ ГРУПП НАСЕЛЕНИЯ

Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение Самарской области средняя общеобразовательная школа «Образовательный центр» с. Съезжее муниципального района Богатовский Самарской области
(полное юридическое наименование объекта)

446633 Самарская область, Богатовский район, с. Съезжее, ул. Молодежная, д.33. Телефон/факс: 8(84666) 3-82-39, E-mail: siezskol@ yandex.ru
Директор ГБОУ СОШ «ОЦ» с.Съезжее Шишканова Мария Григорьевна
(почтовый адрес, телефон, факс, E-mail, Ф.И.О. и должность руководителя)

1. **Наименование населенного пункта** с.Съезжее
2. **Ведомственная принадлежность** министерство образования и науки Самарской области
3. **Вид деятельности** образование
(государственное (муниципальное) управление, здравоохранение,социальное обслуживание, образование, культурно-досуговая деятельность, организация временного проживания, сервисное обслуживание, транспортное обслуживание, прочие)
4. **Форма собственности объекта –** муниципальная
(федеральная, областная, муниципальная)
5. **Объем предоставляемых услуг** 47/360
(количество обслуживаемых посетителей/день, вместимость)
6. **Размещение объекта** 2-этажное отдельно стоящее здание, базовый материал- кирпич, перекрытия –ж\б, пол – деревянный .
(отдельно стоящее; встроенное; пристроенное; количество этажей в здании; занимаемый организацией этаж; базовый материал несущих конструкций; материал лестниц (кирпич, бетон, пенобетон, дерево и др.).
7. **Количество и назначение входов** ____один вход выход, три запасных выхода (центральный, выход левого крыла, выход правого крыла) центральный вход является запасным выходом.
8. **Год постройки** 1967 г.
9. **Год последней реконструкции** 2010 г. – усиление фундамента

Описание маршрута следования к объекту:

Расстояние до объекта от остановки транспорта, м			
Вид транспорта, номер маршрута, название остановки		нет	
Наличие переходов на пути следования от остановки		нет	
Регулируемые переходы	нет	со звуковой сигнализацией	нет
Нерегулируемые переходы	есть		нет
Внеуличные переходы	есть	с пандусом	есть
		с подъемником	нет
Тактильные указатели	нет		нет
Перепады высоты на пути движения	более 1,5 см более 4 см	Съезды с уклоном более 10%	нет
Открытые лестницы	нет	Пандусы с уклоном более 8%	нет
Поручни на лестницах	есть	Поручни на пандусах	есть

1. ТЕРРИТОРИЯ, ПРИЛЕГАЮЩАЯ К ОБЪЕКТУ (при наличии)						
№ помещений по плану БТИ	**Наименование элементов объекта**	**Норматив доступности, установленный для инвалидов**	**Фактическая величина, наличие**	**Категории инвалидов**	**Рекомендуемые мероприятия по адаптации при несоответствии нормативу: установка, создание, ремонт, замена или реконструкция**	**Примечание**
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**
	Вход на территорию: (при наличии ограждения)					
	Ширина прохода, калитки	**≥ 1,2 м**	**2,7 м**	К, О		Вместо калитки открыты ворота
	Информация об объекте	**наличие**	нет	К, О, С, Г	Установить мнемосхему прилегающей территории	
	Перепад высот бордюров, ботовых камней вдоль эксплуатируемых газонов и озелененных площадок, примыкающих к путям пешеходного движения	**≤ 0,025 м**	нет	К, С, О		

	Высоту бордюров по краям пешеходных путей	**≥ 0,05 м**	нет	К, С, О		
	Тактильные средства, выполняющие предупредительную функцию на покрытии пешеходных путей до объекта информации, начала опасного участка, изменения направления движения, входа	**≥ 0,8 м**	нет	С	установка тактильных средств, выполняющих предупредительную функцию на покрытии пешеходных путей до объекта информации, начала опасного участка, изменения направления движения, входа	
	Ширина тактильной полосы	**0,5-0,6 м**	нет	С	Установка тактильной полосы	
	Покрытие пешеходных дорожек, тротуаров и пандусов из твердых материалов, ровное, шероховатое, без зазоров	**наличие**	наличие	К, О, С	Требуется ремонт и выравнивание асфальтового покрытия.	Покрытие пешеходных дорожек, тротуаров асфальтовое, шероховатое с буграми.
	Путь к главному (специализированному) входу в здание:					
	Ширина пешеходного пути с учетом встречного движения	**≥2,0 м**	Наличие 2,10 м	К		
	Ширина пешеходного пути с учетом встречного движения в условиях сложившейся застройки в пределах прямой видимости; Для обеспечения возможности разъезда через каждые 25 м горизонтальные площадки (карманы)	**≥ 1,2 м** **не менее 2,0 х 1,8 м**	Нет	К		Нет необходимости
	Указатели направления движения	**наличие**	Нет	К, Г	Установить	
	Ограждение, бордюр с направляющей	**наличие**	Нет	С	Установить	

	функцией вдоль тротуара				бордюрный камень	
	Места отдыха	**наличие**	наличие	К, О	Установить скамейку	
	Автостоянка и парковка для посетителей (при наличии)					
	Расстояние до входа в здание	**≤ 50 м**	70 м.	К, О		
	Количество машино-мест для инвалидов	**≥ 10% (не менее 1 места)**	Нет	К	Оборудовать 1 место	
	Обозначение специальными знаками на поверхности покрытия стоянки и продублированы знаком на вертикальной поверхности (стене, столбе, стойке и т.п.) на высоте не менее 1,5 м	**наличие**	Нет	К	Установить знака на столбе на высоте не менее 1,5 м и знак на заборе на высоте не более 0,7 м.	
	Размер парковочного места со специальным знаком для автомобиля инвалида	**6 х 3,6 м**	**7 х 4,2 м**	К	Оборудовать место для парковки.	Территория позволяет выделить место для парковки, но поверхность засыпана только щебнем, необходимо положить асфальтовое покрытие.
	Съезд с тротуара на проезжую часть:					
	Угол уклона	**≤ 1:12**	Нет	К		
	Ширина	**≥ 1,0 м**	Нет	К		
	Высота бортового камня	**≤ 0,015 м**	Нет	К		
	Открытая лестница					
	Ширина лестничных маршей открытых лестниц	**≥ 1,35 м**	Нет	О, С		
	Марш лестницы	**3-12**	Нет	О, С		

		ступеней				
	Высота подступенка	**0,12 - 0,15 м**	Нет	О, С		
	Ширина проступей	**0,35 - 0,4 м**	Нет	О, С		
	Ступени одинаковой формы с антискользящим покрытием, шероховатые	**наличие**	Нет	О, С		
	Краевые ступени лестничных маршей выделены цветом или фактурой	**наличие**	Нет	С		
	Бортики по боковым краям ступеней, не примыкающие к стенам, высотой не менее 0,02 м	**наличие**		О, С		
	Расстояние между поручнями	**≥ 1,0 м**	Нет	О, С		
	- горизонтальные завершения поручня вверху, внизу с не травмирующими окончанием	**≥ 0,3 м**	Нет	О, С		
	- поручни на высоте	**0,85 – 0,92 м**	Нет	О, С		
	Предупредительная тактильная полоса перед маршем вверху и внизу шириной 0,3-0,5 м **Пандус на рельефе**	**≥ 0,8 – 0,9 м**	Нет	С		
	Высота подъема одного марша	**≤ 0,8 м**	нет	К		
	Уклон	**≤ 8 %**	нет	К		
	Поручни с двух сторон:	**наличие**	нет	К, О		
	- на высоте (нижний поручень)	**0,65 – 0,75 м**	нет	К		
	- на высоте (верхний поручень)	**0,85 – 0,95 м**	нет	К, О		
	- расстояние между поручнями	**0,9 - 1,0 м**	нет	К, О		
	- горизонтальные завершения поручня вверху, внизу с не травмирующими окончанием	**≥ 0,3 м**	нет	К, О		
	Длина марша пандуса	**≤ 9 м**	нет	К, О		
	Пандус длиной 36,0 м и более и высотой более 3,0 м следует заменять подъемными устройствами	**наличие**	Нет	К, О		

	Длина горизонтальной площадки прямого пандуса	**> 1,5 м**	Нет	К, О		
	Разворотные площадки:		Нет			
	- верхнее окончание	**> 1,5 х 1,5 м**	Нет	К		
	- промежуточная (при высоте пандуса более 80 см)	**> 1,5 х 1,5 м**	Нет	К		
	- нижнее окончание	**> 1,5 х 1,5 м**	Нет	К		
	Колесоотбойники по продольным краям маршей высотой не менее 0,05 м	**наличие**	Нет	К, О		
	Колесоотбойные устройства на промежуточных площадках и на съезде	**высотой 0,1 м**	Нет	К, О		

2.ВХОДНАЯ ГРУППА (для доступа в зону оказания услуги)

№ помещений по плану БТИ	Наименование элементов объекта	Норматив доступности, установленный для инвалидов	Фактическая величина, наличие	Категория для которых установлен норматив	Рекомендуемые мероприятия по адаптации: установка, создание, ремонт, замена, реконструкция	Примечание
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**
	Крыльцо или входная площадка					
	Высота площадки	**м**	0,6 м			
	Габариты площадки: ширина Х глубина	**≥1,4 х 2 м или 1, 5 х 1,85 м**	2, 3 х 1,78 м	К		
	Габариты площадки с пандусом: ширина Х глубина	**≥2,2 х 2,2 м**	2, 3 х 1,78 м	К		
	Поручни (ограждение) при высоте площадки более 45 см	**наличие**	есть	К, О, С		
	Поверхности покрытий должны быть твердыми, не допускать скольжения при намокании	**наличие**	есть	К, О, С		
	Поперечный уклон в пределах	**1-2%**	1,2 %	К, О, С		

	Навес	**наличие**	Наличие	К, О		
	Водоотвод	**наличие**	Наличие	К, О, С		
	Контрольно-пропускные устройства и турникеты шириной в свету	**≥ 1,0 м**	Нет	К		
	Информация об объекте	**наличие**	Нет	Г	Установить мнемосхему территории детского сада, кнопку вызова, звуковой информатор	
	Лестница наружняя	**наличие**				
	Поверхности покрытий должны быть твердыми, не допускать скольжения при намокании	**наличие**	наличие	О, С		
	Рельефная (тактильная) полоса перед маршем вверху и внизу (ширина)	**0,6 м**	Нет	С	Установить рельефную (тактильную) полосу перед маршем вверху и внизу (ширина)	
	Контрастная маркировка крайних ступеней	**наличие**	Нет	С	Установить ленту жёлтого цвета в алюминиевом профиле.	
	Бортики по боковым краям ступеней, не примыкающие к стенам, высотой не менее 0,02 м	**наличие**	Нет	О, С	Смонтировать бортики высотой 0,05 м.	
	При ширине лестниц 4 м и более дополнительно предусматривать разделительные поручни	**наличие**	нет	О, С		
	Поручни с двух сторон	**наличие**	нет	О, С		
	- на высоте	**0,85 – 0,95 м**	нет	О, С	Установить на высоте 0,85– 0,95 м	

	- горизонтальные завершения поручня вверху, внизу с не травмирующим окончанием	**≥ 0,3 м**	нет	О, С	Смонтировать горизонтальные завершения поручня	
	Поручни округлого сечения	**0,04 – 0,06 м**	нет	О, С	нет	
	Пандус наружний	**наличие**				
	Ширина марша	**≥ 1,0 м**	есть	К		
	Уклон	**≤ 8%**	есть	К		
	Высота подъема одного марша (максимальная)	**≤ 0,8 м**	есть	К		
	Колесоотбойники по продольным краям маршей высотой не менее 0,05 м	**наличие**	**нет**	К, О		
	Разворотные площадки:					
	- при въезде на пандус	**≥ 1,5 х 1,5 м**	Наличие 2,0х2,0 м	К		
	-промежуточная прямая (при высоте пандуса более 80см)	**≥ 1,5 х 1,5 м**	нет	К		
	-промежуточная с поворотом направления движения	**≥ 1,5 х 1,5 м**	нет	К		
	Поручни с двух сторон:	**наличие**	есть	К, О		
	- расстояние между поручнями	**0,9-1,0 м**	0,9-1,0 м	К, О		
	- на высоте (нижний поручень)	**0, 65-0,75 м**	0, 65-0,75 м	К		
	- на высоте (верхний поручень)	**0,85 – 0,95 м**	0,85 – 0,95 м	К, О		
	- горизонтальные завершения вверху и внизу с не травмирующим окончанием	**≥ 0,3 м**	есть	К, О		
	Поверхности покрытий должны быть твердыми, не допускать скольжения при намокании	**наличие**	есть	К, О		
	Наружный подъемник вертикальный (В), наклонный (Н)	**наличие**	нет	К		
	Звуковой маяк у входа	**наличие**	нет	С	Установить звуковой маяк у	

					входа	
	Тамбур					
	Габариты: глубина Х ширина	**≥ 2,3 х 1,5 м**	**есть**	К		
	Двери распашные (Р), автоматические раздвижные (А)	**наличие**	Наличие Р	К, О		
	- ширина дверного проема в свету	**≥ 1,2 м**	есть	К, О		
	- высота порога наружного, внутреннего	**≤ 0,014 м**	0,13 \0,02 м	К	Приобретены припорожные пандусы	

3. ПУТИ ДВИЖЕНИЯ НА ОБЪЕКТЕ
(для доступа в зону оказания услуги)

№ помещений по плану БТИ	Наименование элементов объекта	Норматив доступности, установленный для инвалидов	Фактическая величина, наличие	Категория для которых установлен норматив	Рекомендуемые мероприятия по адаптации: установка, создание, ремонт, замена, реконструкция	Примечание
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**
	Лестница на уровень 1-го этажа					
	Контрастная маркировка крайних ступеней	**наличие**	Нет	С		
	Поручни с двух сторон	**наличие**	Нет	О, С		
	- на высоте	**0,85 – 0,95 м**		О, С		
	- горизонтальные завершения поручня вверху, внизу с не травмирующим окончанием	**≥ 0,3 м**	Нет	О, С		
	Бортики по боковым краям ступеней, не примыкающие к стенам, высотой не менее 0,02 м	**наличие**	Нет	О, С		
	Пандус внутренний к лестнице на уровень 1-го этажа		Нет			
	Ширина марша	**≥ 1,0 м**	Нет	К		
	Уклон	**≤ 8%**	Нет	К		
	Колесоотбойники по продольным краям	**наличие**	Нет	К		

	маршей высотой не менее 0,05 м					
	Разворотные площадки внизу, вверху	**≥ 1,5 х 1,5 м**	Нет	К		
	Поручни с двух сторон:	**наличие**	Нет	К, О		
	- на высоте (нижний поручень)	**0, 65-0,75 м**	Нет	К		
	- на высоте (верхний поручень)	**0,85 – 0,95 м**	Нет	О		
	- горизонтальные завершения вверху и внизу с не травмирующим окончанием	**≥ 0,3 м**	Нет	К		
	Пандус переносной	**наличие**	есть	К		
	Подъемник для инвалидов:					
	- стационарный	**наличие**	Нет	К		
	- мобильный	**наличие**	Нет	К		
	Коридоры/холлы					
	Ширина полосы движения	**≥ 1,2 м**	1,5 м	К		
	Разворотные площадки	**≥ 1,5 х 1,5 м**	**1,6 х 1,5 м**	К		
	Указатели направления движения, входа, выхода	**наличие**	есть	К, Г		
	Пиктограммы (доступность, вход, выход)	**наличие**	Нет	К, Г	Установка пиктограмм	
	Речевые информаторы и маяки	**наличие**	Нет	С	Установка речевых информаторов.	
	Экраны, текстовые табло для дублирования звуковой информации	**наличие**	Нет	Г		
	Аудиовизуальные информационно-справочные системы	**наличие**	Нет	Г		
	Тактильная схема	**наличие**	Нет	С	Установка тактильных схем	
	Место отдыха и ожидания (не реже, чем через 25 м):	**наличие**	есть	К, О, С, Г		
	- для лиц с нарушениями ОДА (О): глубина 120 см	**≥ 1 на этаж**	есть	О		

	- для колясочников: глубина 150 см, ширина 90 см	**≥ 1 на этаж**	есть	К		
	Навесное оборудование, выступ в зону движения	**≤ 0,1 м**	Нет	С		
	Рифленая и/ или контрастно окрашенная полоса на участках пола перед поворотом и дверями, ширина	**0,6 м**	Нет	С	Оборудовать рифленую и контрастно окрашенную полосу на участках пола перед поворотом и дверями шириной 0,6 м.	
	Лестница, перепады высот на этажах (в коридорах)		Перепады высот на этаже (порожки).			
	Бортики по боковым краям ступеней, не примыкающие к стенам, высотой не менее 0,02 м	**наличие**	Нет	О, С		
	Контрастная маркировка	**наличие**	Нет	С	Установить контрастную маркировку	
	Поручни с двух сторон на лестнице	**наличие**	Нет	О		
	- горизонтальные завершения поручней	**наличие**	Нет	О		
	Пандус внутренний на этаже		Нет			
	Ширина марша	**≥ 1,0 м**	Нет	К		
	Уклон	**≤ 8 %**	Нет	К		
	Колесоотбойники по продольным краям маршей высотой не менее 0,05 м	**наличие**	Нет	К		
	Разворотные площадки внизу, вверху	**≥ 1,5 х 1,5 м**	Нет	К		
	Поручни с двух сторон:	**наличие**	Нет	К, О		
	- на высоте (нижний поручень)	**0, 65-0,75 м**	Нет	К		

	- на высоте (верхний поручень)	**0,85 – 0,95 м**	Нет	О		
Лестница межэтажная (в зону оказания услуги)						
	Рельефная (тактильная) полоса перед маршем вверху и внизу (ширина)	**0,6 м**	Нет	С		
	Контрастная маркировка крайних ступеней	**наличие**	Нет	С		
	Бортики по боковым краям ступеней, не примыкающие к стенам, высотой не менее 0,02 м	**наличие**	Нет	О, С		
	Поручни непрерывные с двух сторон:	**наличие**	Нет	О, С		
	- на высоте	**0,85 – 0,95 м**	Нет	О, С		
	- горизонтальные завершения поручня вверху, внизу с не травмирующим окончанием	**≥ 0,3 м**	Нет	О, С		
	- указатели номера этажа на поручне тактильные	**наличие**	Нет	С		
	Лестница № (вкладка при наличии других лестниц)		Нет			
	Лифт пассажирский	**наличие**	Нет			
	Кабина:		Нет			
	- габариты (глубина х ширина)	**≥ 1,5 х 1,7 м**	Нет	К		
	- ширина дверного проема	**≥ 0,95 м**	Нет	К		
	- Поручни	**наличие**	Нет	О		
	Световая и звуковая информация в кабине о движении лифта	**наличие**	Нет	Г, С		
	Знак доступности	**наличие**	Нет	К		
	Указатели номера этажа напротив лифта	**наличие**	Нет	К, Г		
4. ЗОНА ОКАЗАНИЯ УСЛУГИ (в зависимости от сферы деятельности)						
№ помещений по	**Наименование элементов объекта**	**Норматив доступности, установленный**	**Фактическая величина, наличие**	**Категория для которых установлен**	**Рекомендуемые мероприятия по адаптации:**	**Примечание**

плану БТИ		для инвалидов		норматив	установка, создание, ремонт, замена, реконструкция	
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**
	Обслуживание через окно/прилавок		Нет			
	Высота рабочей поверхности	**0,8 – 1,1 м**	Нет	К		
	Габариты зоны обслуживания (глубина)	**≥ 1,5 м**	Нет	К		
	Вкладка при необходимости описания нескольких окон/прилавков					
	Обслуживание в кабинете № 1					
	Ширина проема двери в свету:	**≥ 0,9 м**	0,95 м	К		
	Высота порога	**≤ 0,025 м**	0,02 м	К	Применение при порожных пандусов	
	Информация тактильная	**наличие**	Нет	С	Оборудовать рифленую и контрастно окрашенную полосу на участках пола перед поворотом и дверями шириной 0,6 м.	
	Информация визуальная контрастная:	**наличие**	Нет	К, О, С, Г	Приобретение пиктограмм вход в кабинет.	
	- размещение на высоте	**≤ 1,8 м**	Нет	К	Разместить на высоте 1,8 м	
	-высота прописных букв	**≥ 0,025 м**	Нет	С	В соответствии с требованиями	
	Габариты зоны сидения-глубина	**≥ 1,2 м**	Нет	О	Обеспечить зону сидения с глубиной ≥ 1,2 м	
	Зона для кресла-коляски	**≥ 1,5 х 1,5 м**	имеется	К		

	Стол с высотой рабочей поверхности	**0,6-0,8 м**	Нет	К, О	Приобретение столов для К и О	
	Вкладка при необходимости описания нескольких кабинетов					
	Обслуживание с перемещением №		Нет			
	Ширина полосы движения по зоне обслуживания	**≥ 1,2 м**	Нет	К		
	Высота оборудования для посетителей (стеллаж, прилавок, витрина, художественный объект и т.п.)	**0,8 - 1,1 м**	Нет	К		
	Вкладка при необходимости описания нескольких маршрутов					
	Кабина индивидуального обслуживания № (примерочная, переговорная, кабина телефона и др.)		Нет			
	Ширина х глубина	**≥ 1,6 х 1,8 м**	Нет	К		
	Место для сидения	**наличие**	Нет	О		
	Крючки для костылей (на высоте 120 см с выступом 12 см)	**наличие**	Нет	О	Приобрести и смонтировать.	
	Вкладка при необходимости описания нескольких кабин					
	Зал (с фиксированными местами зрительный, читальный, ожидания и пр. вместимостью более 50 мест)		Нет			
	Доля мест для колясочников	**≥ 2 %**	Нет	К		
	Ширина прохода к месту для инвалида на кресле-коляске	**≥ 1,2 м**	Нет	К		
	Доля мест для лиц, с нарушением слуха (кресла с подключением слухового аппарата)	**≥ 2**	Нет	Г		
	Вкладка при необходимости описания нескольких залов					
	Специализированная зона обслуживания инвалидов-колясочников	**наличие**	Нет	К		

5. САНИТАРНО-БЫТОВЫЕ ПОМЕЩЕНИЯ

№ помещений по плану БТИ	Наименование элементов объекта	Норматив доступности, установленный для инвалидов	Фактическая величина, наличие	Категория для которых установлен норматив	Рекомендуемые мероприятия по адаптации: установка, создание, ремонт, замена, реконструкция	Примечание
1	2	3	4	5	6	7
	Санузел для инвалидов	**наличие**	есть			
	Знак доступности помещения	**наличие**	Нет	К	Приобретение знака доступности и установка.	
	Тактильная маркировка санузла	**наличие**	Нет	С	Оборудовать тактильную маркировку санузла	
	Ширина дверного проема	**≥ 0,9 м**	0,95 м	К, О		
	Открывание дверей	**наружное**	нет			
	Тактильная направляющая полоса к унитазу, ощущаемая ногой или тростью (ширина)	**0,3 м**	Нет	С	Установить тактильную направляющую полосу к унитазу	
	Количество кабинок	**≥ 1 шт.**	1 шт	К, О		
	• ширина дверного проема	**≥ 0,9 м**		К, О		
	• габариты (минимальные глубина Х ширина)	**≥ 1,8 х 1,65 м**		К		
	- опорные поручни	**наличие**	есть	К, О		
	в т.ч. откидные	**наличие**		К		
	- знак доступности кабины (при необходимости)	**наличие**		К		
	Размеры универсальной кабины	**≥ 2,2 х 2,25 м**	есть			
	Зона для кресла-коляски рядом с унитазом (ширина х глубина)	**≥ 0,75 м**	наличие	К		

	• крючки для костылей (на высоте 120 см с выступом 12 см)	**наличие**	нет	О	Приобрести крючки для костылей и смонтировать.	
	Знак доступности кабины на высоте	**1,35 м**	Нет	К, О	Приобрести	
	Раковина: с опорным поручнем	**наличие**	есть	К, О		
	- зоны у раковины для кресла-коляски (минимальные глубина х ширина)	**≥ 1,30 х 0,85 м**	Наличие	К		
	- высота раковины с опорным поручнем	**0,75 – 0,85 м наличие**	**есть**	К, О		
	Писсуар располагать на высоте от пола	**≤ 0,4 м или вертикальной формы**	Нет	К	Установить писсуары вертикальной формы	
	Габариты поддона (трапа)	**≤ 0,9 х 1,5 м**	Нет	К, О		
	Размеры сиденья душевой кабины: глубина х длина	**≤ 0,48 х 0,85 м**	Нет	К, О		
	Тактильная направляющая полоса к унитазу, ощущаемая ногой или тростью (ширина)	**30 см**	Нет	С	Установить тактильную направляющую полосу к унитазу	
	Оборудование системой тревожной сигнализацией	**наличие**	нет	К, О, С	Оборудовать кнопкой вызова	
	Вкладка при необходимости описания нескольких туалетных комнат					

6. СРЕДСТВА ИНФОРМАЦИИ И ТЕЛЕКОММУНИКАЦИИ НА ОБЪЕКТЕ

№ помещений по плану БТИ	Наименование элементов объекта	Норматив доступности, установленный для инвалидов	Фактическая величина, наличие	Категория для которых установлен норматив	Рекомендуемые мероприятия по адаптации: установка, создание, ремонт, замена, реконструкция	Примечание
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**
	Визуальные средства информации о	**наличие**	Нет	К, О, Г, С		

	предоставлении услуги					
	Надписи:	**наличие**	Нет	К, О, Г, С	Приобрести	
	размещение на высоте	**≥ 1,5 м и ≤ 4,5 м**		К, О, Г, С		
	высота прописных букв	**≥ 0,075 м**		К, О, Г, С		
	освещенность	**наличие**	Нет	К, О, Г, С		
	Указатели, пиктограммы	**наличие**	Нет	К, О, Г, С	Приобрести указатели и пиктограммы	
	размещение на высоте	**1,3 – 1,4 м**		К, О, Г, С	Разместить на указанной высоте	
	высота прописных букв	**≥ 0,075 м**		К, О, Г, С		
	освещенность	**наличие**		К, О, Г, С		
	Тактильные средства информации о предоставлении услуги с цифрами, буквами по Брайлю	**наличие**	Нет	С	Приобрести тактильные средства информации о предоставлении услуг	
	высота размещения	**1,3 – 1,4 м**		С		
	маркировка кабинетов приема со стороны ручки	**наличие**	Нет	С	Разместить	
	на кнопках управления лифта	**наличие**		С		
	на кабинах санитарно-бытовых помещений	**наличие**	Нет	С	Разместить	
	Текстофоны (текстовые телефоны) Текстовые средства связи, в т.ч. с бегущей строкой», факсимильные аппараты	**Наличие (не менее 1шт)**	Нет	Г		
	Телефоны с усилителем звука и увеличенными тактильными клавишами	**Наличие (не менее 1шт)**	Нет	С, Г		
	Таксофон:с автоматическим перемещением аппарата по высоте (АВ)	**наличие**		К		

	Речевые информаторы и маяки	**наличие**	Нет	С	Приобрести	
	Звуковой маяк у входа (динамик с радиотрансляцией) с зоной слышимости до 5м	**наличие**	Нет	С	Приобрести и установить	
	Световые текстовые табло для вывода оперативной операции	**наличие**	Нет	Г, С		
	Малогабаритные аудиовизуальные информационно-справочные системы	**наличие**	Нет	К, С, О, Г		

7. ВЫВОДЫ

Для создания условий для доступности здания школы для маломобильных групп населения, людей, не имеющих ограничений по мобильности, в т.ч. с дефектами слуха, немощных людей, мобильность которых снижена из-за старения организма (инвалидов по старости); инвалидов на протезах, инвалидов с недостатками зрения, пользующиеся тростью, инвалидов, использующих при движении дополнительные опоры (костыли, палки), инвалидов, передвигающихся на креслах-колясках, приводимых в движение вручную необходимо создать зону ОСИ: территория детского сада. Помимо всего необходимо все помещения и входную зону обеспечить средствами информации, так как здание построено в 1967 году и провести реконструкцию сложно, то создание условий необходимо провести за счёт приспособления имеющихся помещений, приобретения вышеуказанных систем вызова, пиктограмм, мнемосхем, тактильного пути и парковочного места для транспорта инвалидов.

«Представитель рабочей группы»
Зам.Главы администрации м.р.Богатовский Самарской обл.
по строительству и ЖКХ

_____(Акульшин С.Ю.)
подпись (фамилия, и.о)

Дата заполнения
«17» февраля 2021г.

Представитель организации
Директор ГБОУ СОШ «ОЦ» с.Съезжее
(должность)

_____ _____(Шишканова М.Г.)
(подпись) М.П. (фамилия, и.о.)

Дата заполнения
«17» февраля 2021г.

Приложения

1. Сведения о размерах помещений в школе.
2. Сканкопии плана БТИ

Принятые сокращения категорий лиц с ограничениями жизнедеятельности (МГН): Г — люди, не имеющие ограничений по мобильности, в т.ч. с дефектами слуха; С — немощные люди, мобильность которых снижена из-за старения организма (инвалиды по старости); инвалиды на протезах; инвалиды с недостатками зрения, пользующиеся белой тростью; люди с психическими отклонениями; О — инвалиды, использующие при движении дополнительные опоры (костыли, палки); К- инвалиды, передвигающиеся

на креслах-колясках, приводимых в движение вручную. («СП 59.13330.2012. Свод правил. Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения. Актуализированная редакция СНиП 35-01-2001», утвержденный приказом Минрегиона России от 27.12.2011 № 605)