


МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ
И НАУКИ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ
Государственное бюджетное
общеобразовательное учреждение
Самарской области
средняя общеобразовательная школа
"Образовательный центр" с. Съезжее
муниципального района Богатовский
Самарской области
ГБОУ СОШ «ОЦ» с. Съезжее
446633, Самарская область,
Богатовский район,
село Съезжее, ул. Молодёжная, 33
тел. (факс) 8 (84666)38-2-39
e-mail: siezskol@yandex.ru

**Главному государственному
санитарному врачу по г. Отрадному,
г. Похвистнево, Похвистневскому,
Кинель -Черкасскому, Борскому,
Богатовскому районам
Е.И. Исуповой**

Администрация ГБОУ СОШ «ОЦ» с. Съезжее на предписание должностного лица. Уполномоченного осуществлять государственный санитарно-эпидемиологический надзор, составленное в территориальном отделе Управления Роспотребнадзора по Самарской области в г. Отрадном от 06.12.2021 г. № 19/1-05/202 Сообщает, что в ГБОУ СОШ «ОЦ» с. Съезжее:
В соответствии с СП 2.4.3648-20» Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»

№	Наименование мероприятий	Отметка об исполнении
1	п.2.2.1 территория по периметру ограждена забором частично	исполнено
2	п.2.4.4 учебные доски, для работы с которыми используется мел. не оборудованы дополнительными источниками искусственного освещения . направленного непосредственного на рабочее поле	исполнено
3	п. 2.7.2 конструкция окон в рекреации 2 этажа, на лестничной клетке и в гардеробной не обеспечивает проветривание (ветхие, не открываются)	Не исполнено
4	п. 2.5.3 нарушено покрытие стен в кабинете технологии, в кабинете русского языка и потолка в кабинете русского языка, что не позволяет проведение влажной уборки с применением моющих и дезинфицирующих средств	исполнено
5	п.2.5.2 нарушена целостность покрытия пола в кабинете технологии, русского языка, что не позволяет проведение влажной уборки с применением моющих и дезинфицирующих средств	исполнено
6	п.2.5.2 нарушена целостность покрытия пола в спортивном зале	исполнено
7	П.2.5.3 нарушена целостность покрытия потолка на лестничной клетке (основной вход)	исполнено
8	П.2.7.4 туалетные помещения не оборудованы вентиляцией	исполнено
9	П.2.5.3 нарушена целостность покрытия стен в туалетных, стены поражены грибком	исполнено
	<i>СП ГБОУ СОШ «ОЦ» с. Съезжее « детский сад»</i>	
	<i>СП 2.4.3648-20» Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»:</i>	
10	П.2.7.4 кухня не оборудована приточно- вытяжной вентиляцией	исполнено

11	П.2.4.6.2 не обеспечены столами с гигиеническим покрытием(д.б цельнометаллические)	исполнено
12	П.2.5.3 нарушена целостность , покрытия стен в туалетной , трещины на стенах	исполнено
	СанПиН 2.3/2.4.3590-20» Санитарно-эпидемиологические требования к организации воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» общественного питания населения»:	
13	п.16 покрытие потолка и стен и пола складского помещения имеет дефекты и повреждения, трещины, что не позволяет проведения влажной уборки с применением моющих и дезинфицирующих средств	исполнено
14	п.2.9 пищеблок не оснащен холодильным оборудованием в достаточном количестве(всего 1 бытовой холодильник)	исполнено

Директор ГБОУ СОШ "ОЦ" с.Съезжее  (Шишканова М.Г.)

