



ПРОКУРАТУРА
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПРОКУРАТУРА САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

**ПРОКУРАТУРА
БОГАТОВСКОГО РАЙОНА**
ул. Пушкина, 28, с. Богатое, 446630
Самарская область.

28.03.2024 №21-02-2024/Прлп126-24-223



393694 674305

Директору ГБОУ СОШ «ОЦ»
с. Съезжее муниципального района
Богатовский Самарской области

Шипкановой М.Г.

Молодёжная ул., д. 33, с. Съезжее,
Богатовский район, Самарская область,
446633

siezschoo@yandex.ru

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ

об устранении нарушений
требований законодательства о
пожарной безопасности

Прокуратурой района проверено исполнение должностными лицами ГБОУ СОШ «ОЦ» с. Съезжее (далее – образовательное учреждение) требований законодательства о пожарной безопасности.

В соответствии со ст. 3 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (далее – закон № 273-ФЗ) одним из принципов государственной политики и правового регулирования отношений в сфере образования является, в том числе, приоритет жизни и здоровья человека.

В силу ст. 28 Закона № 273-ФЗ образовательная организация обладает автономией, под которой понимается самостоятельность в осуществлении образовательной, научной, административной, финансово-экономической деятельности, разработке и принятии локальных нормативных актов в соответствии с настоящим Федеральным законом, иными нормативными правовыми актами Российской Федерации и уставом образовательной организации.

К компетенции образовательной организации в установленной сфере деятельности относятся в том числе: создание необходимых условий для охраны жизни и здоровья обучающихся.

Образовательная организация обязана осуществлять свою деятельность в соответствии с законодательством об образовании, в том числе: создавать безопасные условия обучения, воспитания обучающихся, присмотра и ухода за обучающимися, их содержания в соответствии с установленными нормами, обеспечивающими жизнь и здоровье обучающихся, работников образовательной организации; соблюдать права и свободы обучающихся, родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся, работников образовательной организации.

Образовательная организация несет ответственность в установленном законодательством Российской Федерации порядке за невыполнение или ненадлежащее выполнение функций, отнесенных к ее компетенции, за

Прокуратура Богатовского района
Самарской области
№ 21-02-2024/Прлп126-24-223

реализацию не в полном объеме образовательных программ в соответствии с учебным планом, качество образования своих выпускников, а также за жизнь и здоровье обучающихся, работников образовательной организации.

Положениями п. 8 ч. 1 ст. 41 Закона № 273-ФЗ предусмотрено, что охрана здоровья обучающихся включает в себя, в том числе, обеспечение безопасности обучающихся во время пребывания в организации, осуществляющей образовательную деятельность, поэтому образовательные учреждения в целях обеспечения безопасности несовершеннолетних обучающихся во время образовательного процесса обязаны организовать мероприятия по приведению объектов образования в соответствие с требованиями санитарно-эпидемиологического законодательства, противопожарной и антитеррористической безопасности.

✓ Образовательные организации должны соблюдать общие требования к обеспечению пожарной безопасности, предусмотренные Федеральными законами от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» (далее – Закон № 69-ФЗ), от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».

Пунктом 14 Постановления Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации» (далее - Правила противопожарного режима) предусмотрено, что руководитель организации обеспечивает наличие и исправное состояние устройств для самозакрывания противопожарных дверей, а также дверных ручек, устройств "антипаника", замков, уплотнений и порогов противопожарных дверей, предусмотренных изготовителем, а на дверях лестничных клеток, дверях эвакуационных выходов, в том числе ведущих из подвала на первый этаж (за исключением дверей, ведущих в квартиры, коридоры, вестибюли (фойе) и непосредственно наружу), приспособлений для самозакрывания.

Не допускается устанавливать какие-либо приспособления, препятствующие нормальному закрыванию противопожарных или противоподымных дверей (устройств).

В соответствии с п. 17(1) Правил противопожарного режима руководитель организации обеспечивает ведение и внесение информации в журнал эксплуатации систем противопожарной защиты. Допускается ведение журнала эксплуатации систем противопожарной защиты в электронном виде.

Форма ведения журнала эксплуатации систем противопожарной защиты определяется руководителем объекта защиты.

Согласно п. 27(б) Правил противопожарного режима запрещается размещать мебель (за исключением сидячих мест для ожидания) и предметы (за исключением технологического, выставочного и другого оборудования) на путях эвакуации, у дверей эвакуационных и аварийных выходов, в переходах между секциями, у выходов на крышу (покрытие), а также демонтировать лестницы, поэтажно соединяющие балконы и лоджии, лестницы в прямках, блокировать люки на балконах и лоджиях квартир;

На основании п. 409 Правил противопожарного режима огнетушители, размещенные в коридорах, проходах, не должны препятствовать безопасной эвакуации людей. Огнетушители следует располагать на видных местах вблизи от выходов из помещений на высоте не более 1,5 метра до верха корпуса огнетушителя либо в специальных подставках из негорючих материалов, исключающих падение или опрокидывание.

В ходе проверки с привлечением специалиста ОНД и ИР по г.о. Отрадный и муниципальным районам Богатовский и Кинель-Черкасский управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Самарской области установлено, что в нарушение вышеозначенных требований законодательства в ГБОУ СОШ «ОЦ» с. Съезжее: не обеспечено наличие и исправное состояние устройств для самозакрывания дверей на лестничных клетках (на 2 этаже здания) (п. 14 Правил противопожарного режима);

не обеспечено ведение и внесение информации в журнал эксплуатации систем противопожарной защиты (по факту ведутся разные журналы.) (п. 17(1) Правил противопожарного режима);

допускается размещение предметов на путях эвакуации у двери эвакуационного выхода (по факту размещена мебель) (п. 27 (б) Правил противопожарного режима);

огнетушители в коридоре размещены без специальных подставок из негорючих материалов, исключающих падение или опрокидывание (по факту в деревянном коробе) (п. 409 Правил противопожарного режима).

Таким образом, образовательной организацией требования законодательства о пожарной безопасности в полной мере не исполняются, что свидетельствует об отсутствии в учреждении надлежащих условий, обеспечивающих безопасность жизни и здоровья несовершеннолетних.

Причинами выявленных нарушений стало ненадлежащее исполнение должностных обязанностей заместителем директора по учебно-воспитательной работе ГБОУ СОШ «ОЦ» с. Съезжее Артюковой О.В.

Условием, способствовавшим выявленному нарушению, послужило отсутствие надлежащего контроля за деятельностью подчиненных работников с Вашей стороны.

На основании изложенного, руководствуясь ст. 24 Федерального закона от 17.01.1992 № 2202-1 «О прокуратуре Российской Федерации»,

ТРЕБУЮ:

1. Рассмотреть настоящее представление с участием представителя прокуратуры района, принять неотлагательные меры к устранению допущенных нарушений законодательства, причин и условий им способствующих и недопущению впредь подобных нарушений.

2. О времени и месте рассмотрения представления уведомить прокуратуру района.

3. Рассмотреть вопрос о привлечении к дисциплинарной ответственности заместителя директора по учебно-воспитательной работе ГБОУ СОШ «ОЦ» с. Съезжее Артюковой О.В. и иных должностных лиц, допустивших нарушения закона.

4. О результатах рассмотрения представления и принятых мерах с приложением материалов проинформировать прокуратуру района в месячный срок.

Одновременно предупреждаю Вас, что за неисполнение законных требований прокурора, предусмотрена административная ответственность по ст. 17.7 КоАП РФ.

Прокурор района

А.В. Малафеев

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат 00D990E15B21611E69F8D1DFE49DA6D0D37

Владелец Малафеев Антон Вячеславович

Действителен с 21.08.2023 по 13.11.2024